

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2019 til kl. 08:00 den 17. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:52	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:00	Nørre Farimagsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
09:14	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:18	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
10:34	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:42	Ejbyvej	Ild i bil	Falsk alarm, intet at bemærke.
12:02	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:06	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:56	Avedøreholmen	Drukneulykke	Eftersøgning af surfer gr. fund af surfbræt. Falsk alarm, idet surfer blev fundet i god behold.
15:37	Sognevej	Trafikulykke	Trafikulykke med 4 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
15:55	Kalvebodvej	Assistance	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2019 til kl. 08:00 den 17. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:25	Trædrejerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:00	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
19:29	Carl Jacobsens Vej	Elevatorstop	Hjulpet 3 personer ud af elevator, i samarbejde med Banedanmark.
20:48	Rundholtsvej	Brandeftersyn	Ild i altankasse, slukket med vandslukker.
23:49	Østrigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:41	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
01:17	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
03:11	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
03:52	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
05:05	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:15	PorcelænsHAVEN	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.