

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2019 til kl. 08:00 den 22. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:18	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra madlavning.
08:23	Store Strandstræde	Skorstensbrand	En anmelder havde set flammer op af en skorsten på bygningen overfor. Konstateret optænding i pejs i gårdrum, fortaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. orientere politiet på stedet.
08:52	Lilliendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra madlavning.
12:53	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:26	Ravnsborggade	Ild i container	Ild i 2 affald container i port, slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. Cafe og lejlighed over port røg fyldt, udluftet med ventilator.
14:12	Dr. Abildgaards Alle	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning - borger hjulpet på benene igen.
14:19	Blegdamsvej	Forurening.	Oprydning efter trafikuheld
14:45	Thorupsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:46	Sydvestvej	Elevatorstop	Assistance til elevatorfirma - åbning af elevatordør.
16:21	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:51	Solbjerg Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med én HT.
17:57	Øresundsvej	Brandalarm	En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:07	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2019 til kl. 08:00 den 22. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:00	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:23	Bystævneparken	Brandalarm	Et brandalarmeringsanlæg medførte tidlig varsling af personalet samt tilkaldelse af beredskabet. Personalet havde slukket branden og gjort en god indsats ved beredskabets ankomst. Foretaget
20:51	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra madlavning.
21:41	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:12	Parcelforeningen 1. Maj	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder kunne lugte røg. Eftersyn foretaget intet at bemærke.
22:25	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:29	Bredgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, gård og terrasse tjekket med termisk kamera intet at berette.
22:51	Thorupsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
23:03	Schweizerdalsvej	Ild i knallert	Mindre ildløs i knallert, slukket med 1 HT-rør.
00:00	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:40	Halmtorvet	Ild i lejlighed	Et stearinlys var blevet forvekslet med en ildebrand i en lejlighed. Kontaktet beboeren, foretaget et eftersyn, intet at bemærke.
00:57	Kærdammen	Eftersyn	Svag røglugt i kælder, foretaget eftersyn, intet at bemærke.
01:02	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2019 til kl. 08:00 den 22. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:41	Tagensvej	Bål på gade	Ild i madras og nogle soveposer. Slukket med 1 HT. udlagt skum bagefter.
02:50	Borgmester Jensens Allé	Ild i skraldespand	Ild i 2 stk. 660 l affaldscontainere med 150 meters mellemrum, slukket med HT-rør.
03:36	Edel Sauntes Allé	Ild i skraldespand	Ild i 2 stk. 660 l affaldscontainere med 150 meters mellemrum, slukket med HT-rør.
04:24	Valby Langgade	Eftersyn	Intern alarm i gang på bagtrappe, stoppede selv da brandvæsenet var fremme. Foretaget eftersyn på hoved og bagtrappe intet at bemærke.