

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2019 til kl. 08:00 den 27. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:19	Rovsingsgade	ISL-Eftersyn	Assistance til Politiet.
09:03	Store Kongensgade	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt. Termisk kamera kan konstatere en potte med jord varmet op til 130° på grund af cigaretskod. Potten bragt ud i det fri.
10:26	Olivia Nielsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:45	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:00	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:12	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:31	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af vand ved en håndværkers arbejde.
12:13	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:40	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:49	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:14	Retortvej	Trafikulykke	Mindre trafik uheld med 3 biler impliceret. En patient overdraget til ambulancetjenesten. Sikring af skadested samt oprydning fra vejbanen.
17:40	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2019 til kl. 08:00 den 27. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:42	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:09	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:13	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:28	Meinungsgade	Brandalarm	Røg fra bygning, der stammer fra keramik ovn. Ventilation slukket og rummet ventileret. Skadested overdraget til skadeservice.
21:18	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
23:52	Roholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.
01:17	Dortheavej	Bål på gade	Ild i to containere. Slukket med et HT-rør med skumforsats.
01:45	Kabbelejevej	Ild i bil	Ild i to biler. Slukket med to HT-rør tilsat skumvæske.
04:29	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
05:16	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:01	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2019 til kl. 08:00 den 27. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------