

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2019 til kl. 08:00 den 4. oktober 2019

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|----------------------|---|
| 08:23 | Betty Nansens Alle | Ass. til ophjælpning | Borger hjulpet i seng. |
| 08:30 | Toldbodgade | First Responder | First Responder. |
| 08:31 | Musvågevej | Eftersyn | Der lugtede af papirrøg da vi ankom, foretaget eftersyn i stueetage kælder og tag, intet fundet. |
| 08:38 | Landskronagade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 08:47 | Colbjørnsensgade | Brandalarm | Blind alarm, af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredslabets ankomst. |
| 09:10 | Brydes Allé | Eftersyn | ABA som ikke var overført til BV. Teknikker tilkaldt. |
| 09:53 | Guldbergsgade | Forurening | Olie spild. |
| 10:16 | Klintholmvej | Brandalarm | Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. Der viste sig fejl på anlæg, teknikker tilkaldt. |
| 10:43 | Vermundsgade | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. |
| 13:44 | Dyringparken | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 13:59 | Engvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra opvaskemaskine. |
| 20:18 | Folehaven | Forurening | Bil påkørt busstur, kun materiel skader. Større oprydningsarbejde pga. glasskår på ca. 130 m2 vognbaner, cykelsti, fortov og på tankstation. Overdraget skadestedet til politiet. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2019 til kl. 08:00 den 4. oktober 2019

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 20:28 | Bellahøjvej | First Responder | First Responder. |
| 21:26 | Stationsporten | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 22:54 | Frederikssundsvej | Bål på gade | En person sad ved et meget lille kontrolleret bål og varmede sine hænder. |
| 23:16 | Hulgårdsvej | Forurening | 2. biler i uheld, skadeskedet sikret, efterfølgende blev kørebanen rydet for biler og vragele. |
| 01:18 | Knabrostræde | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 01:43 | Tietgensgade | Ild i Container | Overtændt åben 20 fods container til småt brandbart lige ved siden af det Kinesiske Tårn i Tivoli. |
| 03:44 | Park Allé | Brandalarm | Primær HL Kenneth Christensen: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning |
| 04:26 | Falkoner Plads | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 07:34 | K-vej | Ild i traktor | Mindre ildløs i maskine, slukket med pulver inden ankomst, eftersyn foretaget. |
| 07:37 | Vingårdsstrædet | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 07:43 | Nordre Fasanvej | Røg fra Lejlighed | Røgspredning til loft fra tilstoppet skorsten, beredskabet forsøgte at feje skorsten uden held, sagen overdraget til skadeservice og skorstensfejer. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. oktober 2019 til kl. 08:00 den 4. oktober 2019

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|------------|------------|--|
| 07:44 | Vestergade | Brandalarm | Blind alarm, idet en melder var aktiveret ved en fejl. |