

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2019 til kl. 08:00 den 5. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
08:19	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:46	Mælkevejen	Røg fra Lejlighed	Ild i soveværelse, slukket med 1 HT-rør. 1 person overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget udluftning af lejligheden. Overdraget skadestedet til følgeskadefirma.
09:03	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:27	Hejrevej	Røg fra Etageejendom	Ild i facade. Foretaget opskæring af facade og nedtagning af beklædning for adgang til brændende materiale. Slukket med HT-rør og eftersyn med termisk kamera. Foretaget røgudluftning af bagvedliggende mødelokale. Overdraget skadestedet til skadeservice.
09:31	Ny Carlsbergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:35	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
09:58	Gurrelund	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af patient.
10:10	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:16	Containervej	Trafikulykke	Assistance til ambulance og læge i forbindelse med trafikulykke.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2019 til kl. 08:00 den 5. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:21	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:46	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
11:59	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
12:36	Prins Constantins Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
12:44	Tesdorpsvej	Røg fra Etageejendom	Eftersyn for røglugt, efter strømafbrydelse. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
12:53	Dyringparken	Brandalarm	Brand på toilet, slukket af personale før beredskabets ankomst. Overtryksventilering af røgfylt indgangsparti og gangarealer. Overdraget til personale.
13:49	Stampesgade	Brandalarm	Udrykningen stoppet under fremkørsel.
15:05	Vedbyholm	Trafikulykke	Sikring af skadested og assistance til ambulancetjenesten ved trafikulykke.
15:14	O.V. Kjettinges Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
17:02	Byvej	Brandalarm	Ild i lejlighed på plejehjem, slukket med slange-vinde. Overdraget 1 person til ambulancetjenesten. Ventilering af gangareal for røg og overdraget til skadeservice.
17:20	Selinevej	Trafikulykke	Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
17:51	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2019 til kl. 08:00 den 5. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:00	Vanløse Byvej	Naturbrand	Ild på bålplads, slukket med 1 HT-rør.
19:13	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
20:43	Arildsgård	Bål på gade	Ild på bålplads, slukket med håndslukker.
21:29	Husumgade	Røg fra Lejlighed	Glemte gryde på komfur. Gryde bragt til det fri og lejlighed udluftet.
23:16	Enghavevej	Ild i affald	Ild i afskudt fyrværkeri batteri, slukket med 1 HT-rør.
00:55	Bispebjerg Bakke	Ild i bil	Ild i personbil, slukket med 1 HT-rør.
00:58	Travemündegade	Elevatorstop	Elevatordør åbnet af montør ved vores ankomst.
01:10	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
03:50	Bellahøjvej	First Responder	First Responder.
05:37	Østbanegade	Personpåkørsel	Person ramt af tog med lav hastighed. Overdraget til ambulancetjenesten og politiet.
06:02	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.