

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2019 til kl. 08:00 den 6. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:45	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:42	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
11:07	Blegdamsvej	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
14:06	Sundparken	Eftersyn	Beboere har lugtet klorin på gangen -foretaget eftersyn - Intet at bemærke.
14:07	Nyhavn	Ild i skraldespand	Falsk alarm. Intet fundet.
15:11	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Røgkanon.
15:32	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, af anden årsag.
16:42	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:49	Højlandsvangen	Ild i garage	Ild i lukket garage efter brug af ukrudtbrænder. Ild bag facadebeklædning og i tagkonstruktion. Slukket med skæreslukker og CAFS.
17:04	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:06	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:08	Tyborøn Allé	Ild i affald	Ild i mælkekasser, slukket med HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2019 til kl. 08:00 den 6. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:28	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:51	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
20:21	Frederiksborgvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør + pulverlukker.
21:16	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
21:42	Borups Allé	Brand Andet	Ild i madras på lukket altan - slukket før ankomst. Eftersyn af lejlighed. Ambulance rekvireret til beboer. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.
22:03	Thorupgård Allé	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
22:03	Hareskovvej	Ild i bil	Ild i motorrum på hybridbil, slukket ved ankomst.
22:58	Øster Allé	Ild i container	Ild i rullecontainer, slukket med HT-rør.
00:12	Svendebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:16	Kløverprisvej	Forurening uheld	Mindre spild, opsamling foretaget.
02:02	Palægade	Brandalarm	Reel alarm. Ildløs i butikslokale, med røgspredning til 1 sal, slukket med HT-rør. Opskåret gulv i etageadskillelsen for slukning og eftersyn. Udluftet bygningsdele for røg. Skadetsedet overdraget til skadeservice firma.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2019 til kl. 08:00 den 6. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:33	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.