

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2019 til kl. 08:00 den 9. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Sydgårdsvej	Min. forurening-v/FUH	Bil mod lastbil, en person lettere kvæstet. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
08:07	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:32	Stuiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
08:50	Humletorvet	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:09	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:49	Harrestrupvej	Min. forurening-v/FUH	Solouheld, bil mod autoværn, ingen personskade. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
10:05	Musvågevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:30	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:44	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:20	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:25	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:54	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2019 til kl. 08:00 den 9. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:57	Damhus Boulevard	Gasudslip	Gasudslip idet gasledning ved uheld var blevet overgravet. Skadestedet sikret og tilkaldt gasselskab for afklemning og reparation af gasledning. Efterset naboejendom for gas, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til gasselskabet.
12:12	Valdemarsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:15	Carsten Niebuhrs Gade	Spuling af gade	Assistance til Bane Danmark.
14:09	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:17	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
15:11	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
15:34	Frederiksborggade	Brandeftersyn	Intet at bemærke ved brug af gasdetektor.
15:50	Duevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
16:08	Indertoften	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
16:15	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:39	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
17:42	Knud Anchers Vej	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikuheld, to biler impliceret. En patient overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2019 til kl. 08:00 den 9. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:39	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:02	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
19:33	Jagtvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i en bunke papir, slukket med et HT-rør.
20:39	Frederik V's Vej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
21:01	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:37	Borgergade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:48	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.