

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9. oktober til kl.08:00 d. 10. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:18	Frederiksberg Alle	Brandalarm	En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:46	Stensmosevej	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på alarmoverførslen.
08:51	Grønnegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:52	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:30	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:00	Brøndbyvestervej	First Responder	First Responder. Assistance til hjertestop.
11:17	Dyringparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:00	Dyringparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:19	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:43	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:54	Kenny Drews Vej	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:49	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9. oktober til kl.08:00 d. 10. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:28	Studsgaardsgade	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand slukket ved ankomst
16:31	Sjællandsgade	Brandeftersyn	Blind alarm. Eftersyn foretaget. Muligvis røg fra lysstofrør.
17:39	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.
18:31	Sindshvilevej	Ild i lejlighed	Ild i køkken. Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politi.
19:11	Rosenhøj	Container i det fri-Brand	Blind alarm. Påsat brand i 400 L container under halvtag. Trukket ud i det fri og tømt inden vor ankomst. Slukket med HT og Politi involveret da der er tydelig lugt af benzin.
19:29	Wildersgade	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag
20:44	Indertoften	Ass. til ophjælpning	PT hjulpet op i seng.
21:34	Rødovrevej	Container i det fri-Brand	Påsat brand i 400 L container. Slukket med HT-rør.
21:56	Rødovrevej	Affaldsoplag i det fri-Brand	400 L affaldscontainer påsat. Trukket ud i det fri ved vor ankomst. Slukket med HT-rør. Overgivet til Politi.
23:53	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
04:51	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg - røgkanon.