

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. oktober 2019 til kl. 08:00 den 14. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:15	Køjevænget	Servicetur	Assistance til politiet med drone.
10:18	Frederikssundsvej	Gas-Gaslugt i bygning	Gaslugt i bygning, stammede fra en utæt F-gasflaske. Gasflasken bragt til det fri. Bygningen blev udluftet.
11:36	Bobakken	Røg fra Lejlighed	Stegepande med olie og mad på komfur, var stærkt brændt på. Slukket og udluftet ved vores ankomst. Politiet overtog skadested.
12:00	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:28	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:30	Kettehøjvej	Min. forurening-v/FUH	3 biler var støt sammen. Sikrede skadestedet. En person indbragt til hospital med ambulance. Overdraget skadestedet til Politi og Falck.
15:40	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
15:54	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:36	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:01	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:35	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:20	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. oktober 2019 til kl. 08:00 den 14. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:24	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:48	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var formentlig aktiveret på grund af lynnedslag.
21:13	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af vand i melder.
22:34	Antwerpengade	Brandeftersyn	Alarmeret grundet hyletone fra brandventilationstryk. Intet at bemærke.
22:46	Istedgade	Brandeftersyn	Ild i et el skab, placeret på væg til restaurant. Dæmpet med co2 og vandtåge for hindring af brandspredning. Overdrog skadestedet til Radius.
22:47	Drechselsgade	EL-instal.-Brand-Transformatorstation	Overgang i el-installation ved affaldsskur. Området afspærret og opgaven blev overdraget til elselskabet Radius.
23:07	Hillerødgade	ISL-Forespørgsel	Eftersyn foretaget i forbindelse med mindre oversvømmelse.
23:33	Hvidovre Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:56	Hulgårdsvej	Oversvømmelse	Eftersyn for oversvømmelse i samarbejde med Politiet. Vejmyndigheden tilkaldt med henblik på at suge tilstoppet kloak. Politiet afspærrede området.
01:28	Voddroffs Tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
01:41	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:51	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. oktober 2019 til kl. 08:00 den 14. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:28	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:29	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:37	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Brandalarmen var aktiveret grundet vandskade på flere etager. Beredskabet fik lukket for vandet til bygningen, og indsat vandstøvsugere. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
05:35	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.