

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2019 til kl. 08:00 den 15. oktober 2019

| Tidspunkt | Adresse           | Melding                       | Beskrivelse   |
|-----------|-------------------|-------------------------------|---|
| 08:27     | Degnehusene       | Redn.-Fastklemt, Maskine o.l. | Udrykningen aflyst inden fremkomst.   |
| 09:16     | Halvejen          | Brandalarm                    | ABA udrykning til Svømmehal. Årsag til alarmeren kan muligvis skyldes en overophedet ovn i sauna. Strømmen afbrudt til ovnen af personalet. |
| 10:27     | Kronprinsessegade | Brandalarm                    | Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  |
| 14:03     | Nordre Ringvej    | Brandalarm                    | En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.  |
| 15:09     | Digevej           | Brandalarm                    | Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.   |
| 15:44     | Thoravej          | Brandalarm                    | En detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 16:25     | Islevdalvej       | Ild i affald                  | Ild i maskine og container i produktionshal slukket med 2 HT-rør.   |
| 16:34     | Vermlandsgade     | Brandalarm                    | En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.   |
| 16:51     | Rådhuspladsen     | Brand Andet                   | Blind alarm, damp fra fjernvarmerør.  |
| 19:38     | Howitzvej         | Brandeftersyn                 | Eftersyn i forbindelse med røglugt i opgang. Konstateret tørkogt gryde i lejl. Slukket i køkkenvask. Lejl. ventileret.                      |
| 20:08     | Valby Langgade    | Servicetur                    | Utæt brandhane.   |
| 20:29     | Vermundsgade      | Brandalarm                    | Alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  |
| 21:53     | Jægersborggade    | Brandeftersyn                 | Foretaget eftersyn for røg lugt i baggård, der formentlig skyldes røgnedslag fra brændeovn.   |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2019 til kl. 08:00 den 15. oktober 2019

| Tidspunkt | Adresse               | Melding               | Beskrivelse   |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---|
| 22:49     | Krimsvej              | Brandalarm            | En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 22:52     | Teglholmsgade         | Brandalarm            | Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  |
| 23:05     | Hornemanns Vænge      | Brandalarm            | En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 23:15     | Tybjergparken         | Ild i bil             | Ild i 4 biler slukket med 2 HT-rør.   |
| 23:26     | Fabriksparken         | Brandalarm            | Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  |
| 00:44     | Carsten Niebuhrs Gade | Brandalarm            | Utæthed i et sprinklerrør på 4 sal. Vand fosser ud på gulv og lykkeligvis ned i et afløb. Sprinklerpumpe og trykforøgerpumpe afbrudt. Sektionsventil lukket og vandet aftappet fra anlægget. Derved stoppede skaden. Herfra overtog den driftsansvarlige selv skaden. BaneDanmark ville selv tilkalde skadeservice. |
| 00:53     | Baggesensgade         | Redning Andet         | Assistance til politiet. Eftersøgt ca 50 m2 bund.   |
| 01:40     | Sjælør Boulevard      | Ild i Affaldsoplag    | Ild i skraldespand, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn, iab.   |
| 01:50     | Gammel Køge Landevej  | Spuling af gade       | Ass. til politi med rengøring af fortov.  |
| 05:30     | Linde Allé            | Min. forurening-v/FUH | Færdsselsuheld hvor køretøj havde påkørt 2 vejskilte i midterrabat. Fejet og rengjort kørebane.   |
| 06:53     | Møntmestervej         | Ild i bil             | Ild i varevogn. Slukket med HT-rør.   |