

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2019 til kl. 08:00 den 17. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Lybækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:31	Carl Plougs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde med boremaskine tæt på detektoren.
09:50	Apollovej	Færdselsuheld	Oprydning efter færdselsuheld.
10:03	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.
10:48	H.C. Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:13	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:19	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:19	Landskronagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:15	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:49	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:05	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2019 til kl. 08:00 den 17. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:13	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon.
16:17	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en pyroteknisk artikel.
16:34	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en pyroteknisk artikel.
16:35	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:28	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:11	Gillesager	Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten med sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet.
19:06	Hedegrænsen	Røg fra Villa	Røg fra villa grundet brand i bryggers. Slukket med to HT-rør. Røgspredning til hele huset samt loftrum. Huset ventileret med overtryksventilator. Beboer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma og politiet.
19:06	Brønshøjvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
19:35	Røde Mellemevej	Brandalarm	Ild i viskestykke. Slukket før beredskabets ankomst. Rummet ventileret.
20:27	Buskager	Brandeftersyn	Eftersyn efter tidligere ildløs.
20:35	Sylows Allé	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden beredskabets ankomst.
21:30	Sundholmsvej	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. oktober 2019 til kl. 08:00 den 17. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:02	Hedegrænsen	Brandeftersyn	Eftersyn på gammelt brandsted efter aftale.
01:22	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.
02:28	Møllegade	Ild i bil	Ild i dæk på trailer, slukket med et HT-rør.
02:33	Baldersgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør tilsat skumvæske.
02:35	Ægirsgade	Ild i bil	Udrykningen aflyst inden beredskabets ankomst.
02:50	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:06	Hedegrænsen	Brandeftersyn	Eftersyn efter tidligere ildløs.
04:56	MTV Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld med tre biler. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret. Skadestedet overdraget til politiet.
06:34	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:58	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:43	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.