

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. oktober 2019 til kl. 08:00 den 22. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon.
23:21	Gørtlerporten	First Responder	Assistance til hjertestop.
22:12	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
22:10	Roholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
21:01	Bystævneparken	Brandalarm	Brand i værelse på et plejehjem. En beboer blev reddet ud og overgivet til ambulancetjenesten. Branden blev slukket af et mobilt sprinkler anlæg.
20:48	Østbanegade	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersyn for gasudslip. Beboer havde selv lukket for gassen og ventileret lejligheden inden beredskabets ankomst.
20:05	Brøndbyøster Boulevard	Springtæppe	Assistance til politiet med drone.
18:43	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:42	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:10	Under Elmene	Røg fra Lejlighed	Røgen viste sig at være os/damp fra madlavning. Udluftning foretaget.
15:04	Valhøjs Alle	Eftersyn	Gaslugt i bygning viste sig at stamme fra afresning med petroelum. Foretaget eftersyn med gasmåler, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. oktober 2019 til kl. 08:00 den 22. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:44	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:58	Bernhard Bangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:35	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:25	Dronningensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmskab havde sendt en brand ved en fejl.
10:16	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:27	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:48	Vedbyholm	Trafikulykke	4 køretøjer var støt sammen. Sikret skadestedet. 2 patienter blev overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.
08:22	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



**HOVEDSTADENS
BEREDSKAB**

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. oktober 2019 til kl. 08:00 den 22. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------