

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2019 til kl. 08:00 den 25. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Lundsgade	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:20	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:32	Ringkøbinggade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:01	Brøndbyvester Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:09	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:45	Priorparken	Redning fastklemmt	Assistance til ambulancetjenesten. Skadestedet overgivet til politiet.
11:49	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:30	N - Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde.
12:35	Ungarnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:38	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:42	Ydunsgade	Udsivende gas	Gaslækage. Forsyningsselskab tilkaldt og overtager sagen.
12:52	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:03	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor muligvis var aktiveret på grund af håndværkers arbejde.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2019 til kl. 08:00 den 25. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:18	Øster Voldgade	Brandeftersyn	Assistance til ambulancetjenesten.
16:32	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	To biler involveret. Skadestedet sikret og der blev foretaget oprydning.
19:11	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:17	Forchammersvej	Ass. til ophjælpning	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:19	Åboulevard	Færdselsuheld	Tre biler involveret i harmonikasammenstød, kun materiel skade. Ambulancetjenesten tilser personer. Skadestedet sikret og der foretages oprydning.
20:37	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:35	Carl Jacobsens Vej	Ild i bil	Falsk alarm. Foretaget eftersyn af området, intet fundet.
21:57	Bag Søndermarken	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:49	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:08	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af spray maling på denne.
06:09	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. oktober 2019 til kl. 08:00 den 25. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:57	Norgesgade	Røg fra trappe	Ild i lithiumbatteri samt isolering rundt om faldstamme på hovedtrappe. Årsagen var at batteriet var blevet tabt to etager og brudt i brand. Der foretages ventilation af for- og bagtrapper samt loft og foretages eftersyn i alle lejligheder for røgspredning. Skadestedet overgivet til politiet og følgeskadefirma.