

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2019 til kl. 08:00 den 6. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:31	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:52	Sankt Nikolaj Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:55	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:05	Hans Knudsens Plads	Brandeftersyn	Eftersyn efter ildløs i dyne. Branden slukket ved beredskabets ankomst.
10:09	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:15	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:24	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
11:50	Gernersgade	Brandeftersyn	Eftersyn for røglalarm i gang, udløst uden påviselig grund. Batterier udtaget.
12:10	Ingerslevsgade	Røg fra trappe	Røglugt på bagtrappe, viste sig at være fra madlavning.
13:13	Læderstræde	Brandeftersyn	Eftersyn for defekt gasflaske. Intet at bemærke.
13:31	Gustav Adolfs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2019 til kl. 08:00 den 6. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:34	Thorsgade	Redning	Ambulancetjenesten havde håndteret opgaven. Intet for beredskabet.
13:39	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:23	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:43	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:56	Vesterfælledvek	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:32	Overgaden Neden Vandet	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:35	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:18	Scandigade	Trafikulykke	2 biler kørt sammen. Foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.
20:38	Strandgade	Brandeftersyn	Eftersyn efter mad som var brændt på. Beboer havde luftet ud ved beredskabets ankomst.
20:43	Motorring 3	Trafikulykke	Soloulykke, bil imod autoværn. Foretaget sikring og oprydning af skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet.
21:20	Krudtløbsvej	Ild i lejlighed	Mindre brand i indbygningsspot i lejlighed. Foretaget udluftning af bygning. Skadestedet overdraget til politi og skadeservicefirma.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2019 til kl. 08:00 den 6. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:17	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
23:26	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
00:03	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign - røgkanon.
00:07	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:59	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
01:47	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:42	Amerikavej	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt. Foretaget eftersyn med termisk kamera i og udenfor bygningen. Intet at bemærke.
07:20	Sundkrogsgade	Bil i vand	Bil i vand. Ingen personer i bilen og intet spor af forurening.