

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2019 til kl. 08:00 den 13. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:18	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet damp fra bad.
09:38	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:00	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:06	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:28	Dahlerupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:29	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:29	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:34	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:38	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:47	Godthåbsvej	First Responder	Assisterede ambulancen.
13:13	Nordre Teglkaj	Eftersyn	Blind alarm, grundet håndværker arbejde der medførte røglugt.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2019 til kl. 08:00 den 13. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:26	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:28	Svenskelejren	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:21	Høffdingsvej	Eftersyn	Mindre brand i skraldespand i køkken, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget udluftning.
15:17	Scandiegade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
15:40	Sognevej	Forurening	Trafikuheld mellem lastvognstog og personbil, foretaget sikring af skadested.
17:00	Rolfs Plads	Spuling af gade	Spuling af gade foretaget med HT-rør.
17:14	Bygårdstræde	Ild i lejlighed	Ild i gryde, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn intet at bemærke.
17:44	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:45	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
17:56	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
20:43	Peter Bangs Vej	Gaslugt i bygning	Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
21:02	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:21	Pallesvej	Brandalarm	Brand i papir, slukket ved beredskabets ankomst

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. november 2019 til kl. 08:00 den 13. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:42	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:04	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:10	Sankt Petri Kirke	Eftersyn	Assistance med drejestige.
00:14	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:01	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:47	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.