

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2019 til kl. 08:00 den 14. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
08:31	Banemarksvej	Ild i container i bygning	Ild i affalds oplag inde i en bygning samt røg udvikling fra pap oplag.
08:40	Gammeltoftsgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:57	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
09:21	Hannovergade	Redning i bygning	Assistance til ambulancetjenesten blev afmeldt inden beredskabets ankomst.
09:54	Store Kongensgade	Brandalarm	Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:42	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, grundet en fejl på centralskabet.
11:44	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:46	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:13	Ejby Mosevej	Trafikulykke	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:32	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:13	Avedøre Havnevej	Trafikulykke	Oprydning efter mindre færdseluheld.
16:07	Kirsebærhaven	Brandalarm	En detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel - røgkanon.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2019 til kl. 08:00 den 14. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:28	Tingvej	Ild i lejlighed	Ild i gryde på komfur som spredte sig til emhætten. Gryde slukket af beboer, emhætte efterslukket med et HT-rør.
17:59	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:25	Linnésgade	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand blev trampet ud.
20:35	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:50	Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket før beredskabets ankomst.
05:03	Hans Tavsens Gade	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
05:27	Hans Tavsens Gade	Ild i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
05:31	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:49	Motorring 3	Trafikulykke	Udrykningen blev afmeldt inden beredskabets ankomst.
06:57	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:01	Frederikssunds motorvejen	Trafikulykke	3 biler støt sammen. 1 tilskadekommen overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning efter færdselsuheld.
07:12	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2019 til kl. 08:00 den 14. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:16	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
07:23	Carl Jacobsens vej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.