

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2019 til kl. 08:00 den 21. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:12	Bødkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:20	Smedegade	Ass. til ambulancetjenesten	Assistance til ambulancetjenesten.
09:18	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
10:00	Løvetandsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
10:12	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:18	Vanløse Allé	Ild i bygning	Ildløs i etageadskillelse på trapperepos efter håndværkeres arbejde. Slukket med HT-rør. Røgdulftet opgang og to naboledigheder. Rekvireret følgeskadebekæmpelse ifm. røg og skalsikring. Overdraget skadestedet til følgeskadefirma.
10:46	Godthåbsvej	Brandeftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:11	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
11:29	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:46	Hillerødgade	Brandeftersyn	Eftersyn for gas i kælder. Området afsøgt med gasdetektor. Intet fundet

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2019 til kl. 08:00 den 21. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:51	Bag Søndermarken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
13:56	Carl Jacobsens vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:39	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:09	Selinevej	Trafikulykke	2 biler kørt sammen ingen personskade. Sikring af skadested. Politiet overtog skadested
16:02	Nordre Fasanvej	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet anmelder i god tro antog flammeskær fra TV-pejs for ildløs. Ingen adgang til lejlighed, rejst drejestige for udvendigt eftersyn. Rekvireret politi til afvikling af trafik.
17:22	Nørre Farimagsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
17:25	Rådhuspladsen	Brandeftersyn	Bus påkørt stativ med vandslange monteret. Oprydning af materiel.
17:44	Agerkær	Trafikulykke	Trafikulykke, to biler. Sikret skadestedet, en person tilset af ambulancen. Overdraget skadestedet til politiet.
19:15	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:28	Holger Danskes Vej	Brandeftersyn	Ild i madras slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn og slukket efter.
19:29	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:30	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2019 til kl. 08:00 den 21. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:32	Albjergparken	Gaslugt i bygning	Foretaget eftersyn for gaslugt i opgangen, samt i kælderen og affaldsskakten, intet at bemærke.
20:03	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:25	Kristianiagade	Ild i affaldsoplag	Ild i cykel slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
22:19	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
22:36	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:44	Christianshavns Voldgade	Ild i bil	Ild i varevogn. Slukket med 2 HT-rør tilsat skum.
22:54	Torvegade	Ild i affaldsoplag	Ild i skraldespand.
23:52	Emblasgade	Ild i bil	Tre biler antændt ved ankomst, slukket med to HT-rør
00:58	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:58	Havneholmen	Brandeftersyn	Genopblusning af ild i varevogn på ladet af en auto-transport. Slukket med vand/skum fra HT-rør.
06:33	Karlslundevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:15	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2019 til kl. 08:00 den 21. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:37	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:40	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.