

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. november 2019 til kl. 08:00 den 22. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:57	Stenosgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
09:49	J. C. Jacobsens gade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:00	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:30	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, centralskabet var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:52	Retortvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.
13:44	Mælkevejen	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
14:07	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blin alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:28	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.
14:29	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.
14:54	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
15:11	Løgstikkevej	Brandalarm	Blin alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:23	Fortvej	Brandalarm	Blin alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. november 2019 til kl. 08:00 den 22. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:29	Hoffmeyersvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:35	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, kortslutning af motoren fra et mindre ventilatorsystem.
15:48	Brumleby	Ild i elinstallation	Kortslutning i neon armatur. Beboer havde afbrudt HFI relæet ved beredskabets ankomst og vil kontakte en elektriker for udbedring.
16:48	Lynettevej	Røg fra lejlighed	Kortslutning i en emhætte. Eftersyn foretaget af lejligheden ovenover, samt loftet. Intet at bemærke.
17:29	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:45	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Ild i en pude der var blevet antændt af en lampe der stod for tæt på.
19:09	Lyneborggade	Røg fra lejlighed	Ild i et el-skab, slukket med en CO2 slukker. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til skadeservice firma.
20:25	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blin alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:27	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:25	Bispebjerg Bakke	Ild i bil	Ild i bil slukket med et HT-rør.
21:52	Avedøre Havnevej	Trafikulykke	2 biler støt sammen. Ingen personskade. Skadested sikret og oprydning foretaget.
21:55	Bispebjerg Parkallé	Ild i container	Ild i affladscontainer, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. november 2019 til kl. 08:00 den 22. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:47	Jernbane Allé	Oliespild	Spild fra en bil der havde været impliceret i et mindre trafikuheld. Udlagt absodan og fejret kørebanen.
02:32	Ulsøparken	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:51	Bustrupgade	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt i opgangen, intet at bemærke.
07:08	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.