

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2019 til kl. 08:00 den 30. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:59	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys.
09:26	Bryggervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:58	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Sikring af skadestedet i forbindelse med færdselsuheld. Foretaget oprydning af skadestedet.
10:13	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
11:26	Galionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:34	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:44	Banevingen	Ild i affald	Ild i tønde med litiumbatterier. Skadestedet overdraget til skadeservice.
12:57	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:15	Gammel Køge Landevej	Ild i kælder	Ild i tørretumbler i vaskekælder, slukket med 1 x HT-rør. Bygningen evakueret af personalet ved beredskabets amkomst. Foretaget udluftning af kælderen med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
15:25	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
15:50	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
16:04	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2019 til kl. 08:00 den 30. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:10	Motorring 3	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen i yderbanen, kun materiel skade. Sikring af skadestedet samt opsamling af vrage. Skadestedet overdraget til politiet.
16:23	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand ved busstoppested, slukket ved beredskabets ankomst.
16:42	Østbanegade	Ild i affald	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
18:52	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
18:54	Ejby Industrivej	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, større materiel skade. Foretaget oprydning af skadestedet. 2 personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
19:07	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:11	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:42	Sortedam Dossering	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
22:44	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
22:44	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:45	Rådhuspladsen	Brandalarm	Beredskabet stoppet under fremkørsel.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2019 til kl. 08:00 den 30. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:02	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
23:14	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
00:33	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
00:40	Dyringparken	Bygningsbrand	Mindre brand på altan, foretaget efterslukning med 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
00:42	Christiansborg Slotsplads	Drukneulykke	Person i vandet, som selv var kommet op ved beredskabets ankomst. På melding om flere personer i vandet, isat dykker for eftersøgning, under bro og i nærheden af den. Ingen personer fundet.
01:49	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:53	Gråspurvej	Røg fra Lejlighed	Ild i pande i forbindelse med madlavning, slukket før beredskabets ankomst. Udluftet lejlighed ved naturlig ventilation. Skadestedet overdraget til politiet.
05:31	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.