

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2019 til kl. 08:00 den 5. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Østerbrogade	Trafikulykke	Politi på stedet. Ikke behov for vores assistance.
08:56	Norsvej	Brandeftersyn	Anmelder havde antaget at røg fra skorsten var skorstens brand.
09:24	Radisevej	Ass. til ophjælpning	Udrykningen aflyst inden fremkomst
09:28	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:13	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:48	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:35	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:37	Dronningensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:12	Lundtoftegade	Røg fra tag	Brand i restaurant med spredning til aftræk/skorsten. Branden slukket med et HT-rør samt ventilering ved hjælp af overtryksventilator. Skadeservice og Politi overtog skadested.
12:17	Randersgade	Brandalarm	Alarm udløst grundet ild i halstørklæde. Slukket af lærer inden beredskabets ankomst.
12:55	Uglevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:05	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2019 til kl. 08:00 den 5. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:19	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad eller sauna.
14:38	Røde Mellevej	Trafikulykke	Person ramt af høresvingende lastbil. Patienten var overtaget af ambulancetjenesten inden vores ankomst.
14:50	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:36	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:16	Åboulevard	Brandeftersyn	Eftersyn efter ildløs i køkken. Slukket ved beredkabets ankomst.
18:04	Kastrupvej	Ild i el-instalation	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:41	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
22:51	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:47	Kastrupvej	Røg fra Etageejendom	Ild i el-skab i opgang, slukket med CO2 slukker. Foretaget eftersyn og ventilation af fortrappe, bagtrappe og kælder. Skadested overleveret til Skadeservice og politi.
00:27	Vodroffs Tværgade	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med et HT-rør. Person fra lejlighed var ude ved ankomst og blev efterfølgende tilset af ambulancetjenesten for røgforgiftning. Skadested og politi overtog skadestedet.
04:22	Brigadevej	Ild i affald	Ild i aviser på gaden, slukket med et HT-rør.
05:05	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2019 til kl. 08:00 den 5. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:09	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
06:35	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
07:45	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.