

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2019 til kl. 08:00 den 12. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:46	Roskildevej	Trafikulykke	Harmonikasammenstød mellem lastbil og 2 personbiler. 2 personer overgivet til ambulance. 1 personbil flyttet for trafikale årsager. Politiet overtager skadestedet.
09:21	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:25	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
09:56	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
10:40	Ansgars Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
10:59	Lærdalsgade	Røg fra Lejlighed	Tørkogt gryde. Udluftning foretaget. Politiet overtager skadestedet.
10:59	Ryesgade	Gas-Gaslugt i bygning	Blind alarm. Kloak har afgivet lugt der kan minde om gas.
11:13	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:24	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:38	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af et brandtryk.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2019 til kl. 08:00 den 12. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:58	Valby Langgade	Brandeftersyn	Ved ankomst var kloakdæksler skudt op af vejen i 6-7 meters højde. Sikring af skadestedet med hjælp fra politiet. Udlagt sikrings slanger. Gennemgået området med gasdetektorer og termisk kamera. Konstateret gas udslip ved taghætte som stammede fra udsivende gas i jorden på Valby langgade. Skadestedet overtages af Hofor og politiet.
13:42	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp badning, sauna, el. lign.
13:56	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:14	Store Kongensgade	EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri	Overgang i julelys kæde, som hænger over gade. Der havde været ild i ledningen, som var gået ud af sig selv. Strømmen afbrudt. Politiet overtager skadestedet.
16:22	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
16:35	Århusgade	Ild i lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i juledekoration. Slukket med 1 HT-rør samt bragt juledekoration til det fri. Udluftet lejligheden samt tilkaldt skadeservicefirma.
16:38	Vester Voldgade	Redning Andet	Udrykningen aflyst af alarmcentralen inden ankomst.
18:16	Bøgskoven	Bygn.brand-Lejlighed	Ild i køkken, slukket med 1 HT-rør. Tryksat trappe med overtryksventilator samt bragt beboer fra naboledighed til det fri. Ventilert lejlighed samt kontrolleret ovenliggende loftsrum og ventilationsanlæg for brand/røgspredning, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma og politiet.
22:04	Nørrebrogade	First Responder	First responder tur.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. december 2019 til kl. 08:00 den 12. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:58	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.