

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2019 til kl. 08:00 den 24. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:22	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:11	Ben Websters Vej	Redning Andet	Et styk råvildt, hjulpet op vandet før ankomst. Beredskabet ikke i brug.
11:35	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:24	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Ild i skraldespand på plejehjem, slukket af personalet før beredskabets ankomst. Udluftning foretaget af beredskabet.
12:52	Seminarievej	Trafikulykke	Solouheld varevogn væltet, ingen personskade. Sikring af skadestedet. Oprydning foretaget.
13:19	Hermods Allé	Gaslugt i det fri	Eftersyn for gaslugt. Eftersyn foretaget med gasdetektor, intet at bemærke.
13:49	Frederiksberg Alle	Redning Andet	Assistance til flextrafik.
14:00	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:42	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:16	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:56	Grostedet	Ild i lejlighed	Røg i lejlighed grundet mad der var brændt på. Udluftning foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2019 til kl. 08:00 den 24. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:49	Østerbrogade	Brandeftersyn	Eftersyn foretaget. Det viste sig at være røgnedslag fra en Brændeovn. Intet for beredskabet.
17:07	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:45	Weidekampsgade	Oversvømmelse	Vandskade efter et rør var revet løs i skakt. Skadeservicefirma rekvireret, og overtager skadested.
21:26	Ved Bellahøj Syd	Elevatorstop	3 personer hjulpet ud af elevator.
22:02	Ålekistevej	Ild i container	Ild i 600 l. pap container, slukket med 1 HT-rør.
22:56	Kettegård Alle	Ild i container	Ild i tøjcontainer. Slukket med tågesøm og 1 HT-rør med skum.
22:58	Sundkrogen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:15	Solbjerg Have	Røg fra Etageejendom	Røgdudvikling fra blomsterkasse, slukket med vandlukker.
23:50	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:22	Hvissingevej	Bygningsbrand udhus	Ild i skur i forbindelse med bygning, slukket med 2 HT-rør.
00:50	Tornebuskegade	Ild i container	Ild i stor håndværkercontainer, placeret tæt på bygning. Dæmpet hurtigt med 1 HT-rør, derefter fyldt op med CAFS.
01:33	Utterslevgård	Røg fra tag	Eftersyn for røg fra tag, intet fundet.
01:49	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2019 til kl. 08:00 den 24. december 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:11	Kettegård Alle	Ild i container	Ild i tøjcontainer. Slukket med tågesøm og 1 HT-rør med skum.
02:14	Folehaven	Ild i affald	Ild i mælkekasse, slukket med 1 HT-rør.
06:15	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
06:36	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.