

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2020 til kl. 08:00 den 4. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:27	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:44	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:13	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:18	Voldfløjen	Brandeftersyn	Beredskabet annulleret af alarmcentralen inden ankomst.
11:41	Lauritz Sørensens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:18	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:35	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:03	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:07	Bratskovvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:50	Valløvej	Gaslugt - eftersyn	Beboer mente at kunne lugte gas i boligen. Foretaget eftersyn med gasdetektor, intet at bemærke.
17:39	Klingseyvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:02	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. sauna, el. lign.
18:22	Tikøbgade	Ild i bygning	Røg fra bygning forårsaget af mindre brand i plast emballage. Slukket før beredskabets ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2020 til kl. 08:00 den 4. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:59	Kaprifolievej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
21:13	Ejby Mosevej	Ild i container	Genopblussen af gammel brand - dæmpet med stationære vandkanoner og CAFS.
23:31	Lykkebovej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
00:20	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm idet melder var aktiveret ved affyring af pulverslukker.
03:34	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2020 til kl. 08:00 den 4. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------