

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. januar 2020 til kl. 08:00 den 5. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:32	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:35	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:15	Vindmøllevej	Ild i industribygning	Der havde været flammer fra en samling på et transportbånd ved den snegl der transporterer aske og sand væk fra ovnen. Personalet havde slukket for ovnen ved beredskabets ankomst.
11:58	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	Broager	Færdselsuheld	Færdselsuheld, mellem to biler. Foretaget oprydning og skadestedet overdraget til politiet.
12:03	Nyhavn	Drukneulykke	Sunket skib ved kajkant. Skibsvagt eftersøgt med redningsdykkere. Udlagt flydespærring til inddæmning af mindre forurening. Overfladereddere sendt i vandet for i samarbejde med båd at opsamle og fastsurre større vragdele der var til fare for skibstrafikken.
12:55	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:41	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:25	Bachersmindevej	Ild i container	Ild i lukket container, dæmpet med 1 x HT-rør og skæreslukker. Herefter tømt og dækket med CAFS.
17:39	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:04	Ejby Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. januar 2020 til kl. 08:00 den 5. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:00	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af ild i et overfyldt askebæger. Askebægeret var slukket ved en hurtig indsats fra personalet på stedet.
19:26	Brøndbyøstervej	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
19:40	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:55	Thorsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 x HT-rør.
20:36	Thorsgade	Ild i container	Ild i plastcontainer, slukket med 1 x HT-rør tilsat skumvæske. Nærliggende papcontainer fyldt med vand.
21:29	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:29	Ålekistevej	Ild i skorsten	Mindre ildløs i skorsten som fejles og renses. Beboer bedt om at rekvirere skorstensfejer.
22:06	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:47	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:36	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
03:32	Nordstjernevej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
04:20	Lersø Parkallé	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af gløder i en skål med nødder.

DØGNRAPPORT



**HOVEDSTADENS
BEREDSKAB**

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. januar 2020 til kl. 08:00 den 5. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------