

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2020 til kl. 08:00 den 8. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:07	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
10:17	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:28	Bag Rådhuset	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:57	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:04	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:17	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:25	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:45	Rebekkavej	Røg fra trappe	Eftersyn på for- og bagtrappe, det viste sig at være røg fra madlavning.
15:00	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2020 til kl. 08:00 den 8. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:06	Lundtoftegade	Eftersyn	Bekymring for brand pga. lugt af brændt plastik samt at alle ABDL døre var smækket, intet at bemærke mulig teknisk fejl ABA skab i drift uden fejl og minimal lugt af plastik i et lille lokale.
16:32	Lundtoftegade	Benzinudslip	Mindre diesel spild fra bus, muligvis fra defekt fyr, ingen fare for større forurening/kloak. Inddæmmet med to poser absodan.
17:29	Dronningens Tværgade	Eftersyn	Beboer faldet i søvn under madlavning, ovnen udvikler en del røg som alarmere røgmelder.
18:46	Vestforbrændingen	Eftersyn	Eftersyn for brand i affald.
20:13	Sigynsgade	Eftersyn	Beboer syntes at opleve røglugt, ved ankomst er lugten aftaget og der kan ikke observeres lugt el. varme udvikling.
20:20	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
21:39	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
07:19	Platanvej	Brandalarm	Blind alarm på grund af strømsvigt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. januar 2020 til kl. 08:00 den 8. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------