

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2020 til kl. 08:00 den 9. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Motorring 4	Trafikulykke	Varevogn væltet, oprydning foretaget og skadestedet overdraget til politiet.
08:46	Kongedybet	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:14	Frue Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:36	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
10:41	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:47	Skallerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
11:18	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:08	Emil Chr. Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:29	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
13:32	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
13:42	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
17:44	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:35	Gammel Køge Landevej	Trafikulykke	To biler kørt sammen, en patient overdraget til ambulancetjenesten.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2020 til kl. 08:00 den 9. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:41	Langhusvej	Røg fra kælder	Fyrværkeri affyret i kælder, ventileret foretaget.
20:09	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:13	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:25	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af brug af pulverlukker.
21:51	Vesterbrogade	Brandeftersyn	Gryde tørkogt, foretaget ventileret af lejlighed.
01:45	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:53	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:11	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.