

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2020 til kl. 08:00 den 23. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund. Rekv. Teletekniker.
09:42	Frederiksberg Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og omsorgsforvaltningen med løft af borger.
09:55	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	Nørrebrogade	Brandeftersyn	Eftersyn for røg fra vindue. Intet at bemærke.
10:19	Svanemosegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på alarmoverførslen.
10:22	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Vridsløsestræde	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:16	Vridsløsestræde	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:25	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
12:45	Nordre Ringvej	Trafikulykke	Solouheld - bil ramt betonklods, én tilskadekommen. Sikret skadestedet, tilset den tilskadekomne, udlagt absodan og foretaget oprydning.
13:10	Rigsdagsgården	Brandalarm	Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2020 til kl. 08:00 den 23. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:33	Damstien	Brand Andet	Anden assistance.
14:14	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:03	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:20	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen pga. teknikers arbejde på sprinkleranlægget.
17:17	Danneskiold-Samsøes Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:34	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:02	Lundtoftegade	EL-instal.-Brand	Brand i el-installation i kælder. Slukket med CO2. Elektriker rekvireret.
21:23	Lauritz Sørensens Vej	Røg fra Lejlighed	Gryde brændt på. Foretaget eftersyn og udluftet lejlighed.
21:40	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:19	Kirkebjerg Parkvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
03:46	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Ild i ovn på værelse - slukket med slangevinde og ventileret lokaler. Skadeservice tilkaldt.
04:11	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2020 til kl. 08:00 den 23. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:44	Rødkælkevej	Brand-MC/Knallert	Ild i knallert på sti system slukket med 1 HT-rør.
07:02	Glahns allé / Peter Bangsvej	Trafikulykke	Eneulykke. Sikret skadested og lettere oprydning.