

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2020 til kl. 08:00 den 24. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:30	Teglholmens Østkaj	Ild i affald	Skraldebil bliver antændt i sin metalgenbrugs sektion med komprimator.
09:25	Hjørtinggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkere.
10:10	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:21	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
10:24	Rådmandsgade	Ild i elinstalation	Røglugt i institution skyldtes formentlig defekt lampe. Foretaget eftersyn. lab.
10:50	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
10:51	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:36	Tordenskjoldsgade	Eftersyn	Ved ankomst konstateres der røg udvikling og små flammer fra et lokale på bagsiden af bygningen. Anmelder havde åbnet vinduet til det fri og lukket døren til lokalet, samt hentet en CO2 slukker. Opgangen tryksættes og der indsættes med vinden i ryggen med en CO2 slukker. Ildløs slukket og vaskemaskinen bæres ud i det fri. Spr. klargøre ventilator, CO2 håndslukker samt en HT til sikring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2020 til kl. 08:00 den 24. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:03	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskabet var retableret ved beredskabets ankomst.
12:33	Vallensbæk Torvevej	Oliespild	Mindre spild fra gearkasse der er faldet af en lastbil.
13:49	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskabet var retableret ved beredskabets ankomst.
16:02	Taffelæblevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:23	Blegdamsvej	Forurening	2 biler kørt sammen vi afspærret,udlagt Absodan og rydde op.
17:01	Trekronergade	Forurening	Opsalmlet mindre oliespild fra personbil.
17:51	Islevhusvej	Eftersyn	Anmelder mente at kunne se røg fra tag på villa, det viste sig at være røg fra skorsten.
17:57	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
21:46	Bragesgade	Servicetur	Ass. til politiet.
00:35	Nebraskavej	Ass. til ophjælpning	PT hjulpet op i seng.
01:26	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:36	Rødovrevej	First Responder	First Responder.
03:10	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra sprængt vandrør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2020 til kl. 08:00 den 24. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:06	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.