

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. januar 2020 til kl. 08:00 den 27. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:47	Amager Strandvej	Naturbrand-Mindre brand	Slukket gløder fra tidligere bål.
10:03	Damhustorvet	Oliespild	Dieselspild fra bus - udlagt absodan på vejbane.
10:14	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:23	Åfløjen	Brandeftersyn	Eftersyn efter ildløs i glemt frituregryde på komfur. Beboer har selv slukket gryden for ca. 2 timer siden, og der er nu intet at bemærke.
14:24	Norgesgade	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning af beboer fra gulvet til seng.
17:19	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:26	Nordre Kinkelgade	Skorst.brand-Hårdt tag	Skorsten fejlet og der foretages eftersyn af bygningskonstruktioner.
17:28	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt person havde forsøgt at antænde dørschild.
19:14	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:56	Lersø Parkallé	Brandalarm	Mindre brand på bosted aktiverede bygningens brandalarmerings- og varslingsanlæg. Personalet havde ved beredskabets ankomst slukket branden med en vandfyldt slangevinde. Foretaget eftersyn samt udluftning. Tilkaldt politiet. En hurtig reaktion samt god slukningsindsats af personalet medførte, at omfanget af branden var begrænset, hvilket blev anerkendt af beredskabet på stedet.
20:23	Elbagade	Eftersyn for gaslugt	Komfur var blevet afhentet idag. Gashane var lukket.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. januar 2020 til kl. 08:00 den 27. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:46	Ørestads Boulevard	Min. forurening-v/FUH	Sikring af skadested. Skubbet to biler ind til siden. Opsamlet væsker og vragdele fra vejbanen.
23:08	Nygårdsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
01:10	Ryesgade	Brandalarm	Vaskemaskine formodes køretsluttet og den havde udløst alarmer. Maskinen afbrudt.
04:32	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:48	Gammel Køge Landevej	Ild i bil	Ild i personbil - slukket med 1 HT rør.
06:31	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.