

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2020 til kl. 08:00 den 31. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:34	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Rosenlundsvej	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:30	Peberholm	Redn.-Drukneulykke	Mødt ikke i brug. Rednings helikopter optog patienten og transporterede til RH.
09:46	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:25	Esplanaden	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:49	Banemarksvej	Brandalarm	Røgfylt lagerhal - tagdækkere på stedet - Udluftning af lagerhal.
10:49	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:33	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:34	Gerlevvej	Servicetur	Servicetur med assistance til nøgleboks.
11:44	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:28	Jyllingevej	Min. forurening-v/FUH	oprydning efter mindre færdselsuheld.
12:34	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag
13:22	Valdemarsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2020 til kl. 08:00 den 31. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:27	Esther Møllers Vej	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:02	Brøndby Nord Vej	Røg fra Lejlighed	Eftersyn efter ild i gryde - intet at bemærke - udluftning af bolig.
14:22	Indertoften	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:41	Strandfogedvej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre færdselsuheld mellem 2 biler. Sikring af skadested samt opsamling af vragdele fra vejbane.
15:21	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:40	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:31	Hamletsgade	Trafikulykke	Væltet MC pga oliespild.
17:15	Koldbyvej	Brand-MC/Knallert	Ild i motorcykel i skur.Slukket ved ankomst af beboere med håndslukkere. Foretaget eftersyn. IAB.
17:33	Strandskolevej	Min. forurening-v/FUH	Bil mod Bil - ingen tilskadekomne - oprydning af skadested.
17:37	Brøndbyøster Torv	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt - ingen årsag fundet.
18:26	Hostrups Have	Gas-Gaslugt - eftersyn	Blind alarm, ingen udslag på gastester.
20:00	Martin Luther Kings Vej	Brandeftersyn	Anmelder kunne se røg fra tag på bygning under opførelse på en byggeplads. Efter længere tids søgen i området samt samtale med anmelder kunne røgen kun stamme fra skorstenen på H C Ørstedsværket og derfor betragtes det som en blind alarm.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2020 til kl. 08:00 den 31. januar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:27	Blågårds Plads	Servicetur	Hjulpet indelåst person ud fra bibliotek.
21:35	Vigerslevvej	Brand-Bil i det fri	Ild i motorrum på personbil - slukket med 1 HT-rør samt HT skum.
21:58	Tibirkegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:49	Egevolden	Brand-Bil i det fri	Overtændt personbil - slukket med 2 HT rør samt skum.
22:58	Sjælør Boulevard	Min. forurening-v/FUH	Personbil ramt en parkeret bil ved fartchikane. Skadestedet blev sikret og pt overdraget til ambulancetjenesten. Politiet overtog skadestedet.
01:13	Nikolaj Plads	Brandalarm	En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:35	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:04	Paul Bergsøes Vej	Min. forurening-v/FUH	Bil mod bil - modpart stukket af fra stedet - 1 person på hospitalet.
06:52	Østergade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:31	Dirch passers alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.
07:54	Kalvebod brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.