

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2020 til kl. 08:00 den 18. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:19	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:38	Pile Alle	Elevatorstop	Person kommet ud ved egen hjælp, ved beredskabets ankomst.
08:58	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:17	Brøndbyvester Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:28	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
11:50	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:50	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:01	Købmagergade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:33	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:11	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2020 til kl. 08:00 den 18. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:23	Hovedgaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:05	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
15:33	Husum Vænge	Assistance til ophjælpning	Assistance til social og sundhedsforvaltningen.
15:58	Haraldsgade	Eftersyn	Sprængt vandrør på loft. Vandskade i lejlighederne fra 4 sal til og med stuen (I alt 7 lejemaal berørt). Kortslutning i elskab, ingen brandspredning.
16:25	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:44	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:32	Stamholmen	Røg fra Etageejendom	Blind alarm, idet detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.
18:22	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:08	Hvidovre Strandvej	Ild i affald	Mindre bål slukket med to vandslukkere.
20:24	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:42	Møntmestervej	Eftersyn	Eftersyn for mindre ildløs, lejlighed udluftet.
22:46	Jagtvej	Ild i affald	Anlagt bål slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. februar 2020 til kl. 08:00 den 18. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:15	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:21	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
04:20	Lyøvej	Oversvømmelse	Vandrør til opvaskemaskine knækket, lukket for stop hane i kælder. Suget vand op i 3 lejligheder. Beboer bestiller selv skadeservice.
05:04	C.F. Richs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:14	Langagervej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.