

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2020 til kl. 08:00 den 25. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:24	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Rosenvængets Allé	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:27	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:32	Holmbladsgade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:41	Roskildevej	Forurening	Mindre færdselsuheld mellem 2 biler. Skadestedet sikret og ryddet op.
09:48	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:04	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:42	Amagerbrogade	Gaslugt	Håndværker havde skåret i jern ved elevatorskakt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:04	Kystvejen	Assistance	Redningsdykkere aflyst inden ankomst.
12:37	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:01	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:31	Hambrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2020 til kl. 08:00 den 25. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:47	Gamle Landevej	Ild i affald	Ild i aviser. Slukket med HT-rør.
13:48	Århusgade	Røg fra kælder	Eftersyn foretaget med termisk kamera. Mindre røglag som viser sig at komme fra rottefænger, der har brugt røgbomber, er trængt ind i kælderen, kælder udluftet med overtryksventilator.
13:49	Aldersrogade	Gaslugt	I forbindelse med gravearbejde kortsletter et stærkstrøms kabel ned i jorden. Skadested overdraget til energinet.
14:14	Aldersrogade	Gaslugt	Gasudslip i det fri efter tidligere gravarbejde. Lukket for gassen i samarbejde med HOFOR. Efterfølgende håndtering af miljøskade i forbindelse med udslip af en større oliemængde. Skadestedet overdraget til forsyningselskab.
15:00	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:02	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:14	Mariendalsvej	Assistance	Rengøring af kørebanen.
20:48	Enghavevej	Røg fra bygning	Melding om røglugt i bygning. Kontakt til samtlige beboer i den aktuelle trappe samt eftersyn foretaget på bagtrappe, loft og spidsloft. Intet at bemærke.
21:51	Langhusvej	Ild i bil	Slukket med et HT-rør.
23:11	Tåsingegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. februar 2020 til kl. 08:00 den 25. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:26	Enghavevej	Ild i bil	Udbrændt bil på ladvogn. Efterslukkes med HT-rør.
06:41	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.