

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2020 til kl. 08:00 den 26. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af sprinkleranlægget.
08:56	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:06	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:08	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:17	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:34	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:57	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde med vinkelsliber tæt på detektoren.
10:58	Rahbeks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Ifølge personer på stedet havde håndværkeren hurtigt forladt stedet inden beredskabets ankomst.
11:04	Gullfossgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:09	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2020 til kl. 08:00 den 26. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:31	Sjællandsgade	Ild i bil	Mindre glødebrand i kabinen i en bil, slukket med et HT-rør. Skadestedet overgivet til politiet.
13:12	Artellerivej	Springtæppe	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:57	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:54	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:01	Lyngby Storcenter	Ild i bil under tag	Assistance med LUF60 til naboberedskabet BEROS.
17:36	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:05	Brøndbyøstervej	Springtæppe	Assistance til politiet.
18:12	Ringergården	Brandalarm	Ild i affaldsrum i kælder med røgspredning til 4. sal via affaldsskakt. Brand slukket og trapperum ventileret. Skadestedet overgives til følgeskadefirma.
19:19	Jernbane Allé	Mindre færdselsuheld	Oprydning efter mindre færdselsuheld.
19:52	Strandboulevarden	Brandeftersyn	Intern brandalarm aktiveret, intet at bemærke.
20:07	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon.
20:24	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.
20:28	Amalievej	Redning Andet	Væltet træ på kørebanen. Træ skåret ned og fjernet. Politiet rekvireret for fjernelse af biler.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2020 til kl. 08:00 den 26. februar 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:29	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:52	Ramundsvej	Ild i skorsten	Ild i skorsten. Skorstenen fejlet og tømt. Beboere informeret og rådet til at kontakte skorstensfejer snarest.
21:02	Amagerfælledvej	Røg fra Lejlighed	Intern røgalarm i gang ved beredskabets ankomst. Der skabes adgang til to lejligheder. Røgdykkerhold finder en tørkogt gryde, der har været årsag til en smule røgudvikling. Skadestedet overgives til politiet.
22:02	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af defekt udsugning på tørretumbler.
23:09	Peder Hvitfeldts Stræde	Brandalarm	Intern brandmelder udløst på grund af let røgudvikling fra stearinlys. Slukket dette i håndvask.
23:36	Harald Jensens Gade	Brandeftersyn	Eftersyn for benzin/gas lugt. Intet at bemærke.