

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2020 til kl. 08:00 den 4. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Bødkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:53	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:08	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:10	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:34	Enghavevej	Trafik ulykke	Bilist rammer 3 parkerede biler. Ingen tilskadekomst, kun materiel skade på alle 4 biler. Skadested sikret og derpå ryddet.
09:59	Hvidovrevej	Gasudslip	Overgravet gasstikledning. Udlagt 1 HT-rør til sikring, evakueret person i bygningen. Bedt beboerne på modsatte side af vejen om at blive indendøre og lukke vinduer m.m. Gasselskabet fik klemt gasledning, og fik den udbederet. Politiet foretog afspærring af vejen.
10:46	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:55	Svenskelejren	Servicetur	Ilægning af nøgle i nøgleboks.
12:51	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabs ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2020 til kl. 08:00 den 4. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:59	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, på grund af betjeningsfejl på anlæget.
13:32	Rigsdagsgåden	Brandalarm	Automatisk brandalarm ifm. ildløs i el-tavle i kælder. Røgspredning til kælderetage og videre til lokaler på 1. og 2. sal via utætheder i bygningsdele. Bygningen delvist evakueret. Ildløs slukket med CO2-slukker. Én person kommet til skade ifm. arbejde omkring el-tavlen, overdraget til sundhedsberedskabet. El-tavle gjort strømløs og afspærret. Iværksat røgdudluftning og kortlægning af røgspredning i bygningen. Foretaget eftersyn for røgspredning på alle etager samt i loftrum. Rekvireret følgeskadeskadeservice til røgsanering. Godt samarbejde med hjælperøgdykkere og personale på stedet. Overdraget skadestedet til personale.
13:54	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:55	Åmarkevej	Brandalarm	Mindre ildløs i papir på et toilet, gået ud af sig selv. Rummet udluftet, og ABA centralen reetableret.
16:48	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:55	Bystævneparken	Eftersyn	Røglugt efter brændt gryde - madlavning.
18:51	Nordre Fasanvej	Redning	Ring sad fast på drengs finger, ringen fjernet af brandvæsenet.
20:42	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabs ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. marts 2020 til kl. 08:00 den 4. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:39	Bystævneparken	Springtæppe	Ass. til politiet.
23:30	Essedal	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:20	Tranehavegård	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
06:56	Markmandsgade	Servicetur	Ass til Ambulance tjenesten.
07:40	Enghavevej	Trafikulykke	Politi overtaget, en person overdraget til ambulancetjenesten.
07:43	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.