

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2020 til kl. 08:00 den 26. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:54	Rødovrevej	Røg fra Lejlighed	Alarmeret via nabo og røgmelder med overførsel. Plastik glemt på komfur. Indsat i lejlighed med tryksat opgang. Beboer var ikke hjemme. Overdraget til skadeservice.
09:42	Kenny Drews Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:43	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:50	Peder Lykkes Vej	Eftersyn	Beboer havde lugtet røg. Foretaget eftersyn i opgangen samt hos beboere i opgang. Intet at bemærke.
10:03	Vibevej	Brandalarm	Ild i beboers tøj. Slukket af personale før beredskabets ankomst. Beboer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
12:43	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:07	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:44	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:24	Ingerslevsgade	Naturbrand	Ild i græs, efter banearbejder havde skåret med skæremaskine. Slukket med brug af vandlukker.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2020 til kl. 08:00 den 26. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:55	Overgaden Oven Vandet	Ild i container	Slukket inden beredskabets ankomst.
17:34	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
19:08	Tranehavegård	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
19:53	Georg Brandes Plads	Ild i skraldespand	Røg fra fritstående skraldespand var gået ud ved ankomst.
20:30	Bogtrykkervej	Redning	Udrykningen aflyst inden ankomst.
22:08	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:56	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring tæt på detektoren.
23:26	Vestergårdsvej	Ild i bil	Ild i flere biler på parkeringsplads, slukket med 2 HT-rør.
23:50	Nørre Farimagsgade	Naturbrand	Ild i knallert, placeret på sti i parken. Slukket med en HT-rør. Ingen yderlige skader. Politi ligeledes på skadestedet.
04:22	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:25	Egegårdsstien	Eftersyn	En beboer antog at optænding i brændovn og lugten af brændt træ var en mulig ildløs. Intet for beredskabet.
06:57	Margrethelholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.