

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. februar 2020 til kl. 08:00 den 1. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:50	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:17	Rødningegade	Ild i lejlighed	Brand slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn.
10:20	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:23	Emdrup Kærvej	Redning	Håndværker hjulpet ned fra en defekt lift der var standset i ca. 10m højde.
11:35	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:42	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:30	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:02	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:31	Byhøjen	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:38	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:38	Fortkaj	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. marts 2020 til kl. 08:00 den 1. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:52	Hans Kirks Vej	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:36	Dalgas Boulevard	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet. En person overdraget til ambulancetjenesten.
20:52	Frankrigsgade	Redning	Beredskabet aflyst inden ankomst.
20:55	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
21:52	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
23:56	Bådehavnsgade	Ild i bil	Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.