

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2020 til kl. 08:00 den 2. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:51	Århusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
10:15	Holmbladsgade	Røg fra etageejendom	Ild i eltavle, slukket ved beredskabets ankomst.
10:48	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
10:59	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:58	Ejby Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:13	Roskildevej	Naturbrand	Ildløs i et træhegn, slukket ved beredskabets ankomst. Efterset med termisk kamera, iab.
13:44	Stevnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
14:22	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:42	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:36	Guldstjernevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:55	Merløsevej	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed, viste sig at være en gryde på et komfur der var kogt tør. Lejlighed og opgang udluftet. En patient overleveret til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
20:53	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2020 til kl. 08:00 den 2. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:26	Magnoliavej	Røg fra etageejendom	Der kunne ved beredskabets ankomst til stedet ikke lokaliseres røg, røglugt eller brand. Eftersyn foretaget i etageejendommen på trappe og kælder, intet at bemærke.
22:01	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:16	Skoleholdervej	Ild i affald	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
22:22	Peter Bangs Vej	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt foretaget, iab.
03:42	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.