

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2020 til kl. 08:00 den 6. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:16	Finsensvej	Eftersyn	Assistance til politi. El-bil flyttet fra vejbane til fortov. Vejbanen fejlet for bildele.
09:54	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:52	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Bil i solo ulykke, kørt gennem autoværn op ad skrænt og ned igen i autoværnet. Foretaget sikring af skadested. Tilset to patienter inden ambulance kom frem til skadestedet. Ingen vragdele på kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
11:02	Vermlandsgade	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, foretaget oprydning af skadestedet.
12:45	Rebildvej	Ild i garage	Ild i affald i carport, slukket med 1 x HT-rør.
17:25	Østerbrogade	Ild i bil	Ild i varebil, slukket med 1 x HT-rør.
17:51	Tjørnehusene	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
17:54	Virginiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Stadionvej	Ild i institution	Ild i hæk op af skolebygning med røgspredning til klasseværelser, slukket med 1 x C-rør samt eftersat tagskæg, tag og klasseværelser. Foretaget udluftning af røg fra skolen med overtryksventilator.
19:25	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:48	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:16	Rovsingsgade	Ild i affald	Mindre bål, slukket med 1 x HT rør. Skadestedet overraget til politiet.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2020 til kl. 08:00 den 6. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:37	Lyrskovgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en vandslukker.
21:43	Ny Ellebjerg Station	Elevatorstop	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
22:11	Præstelængen	Ild i affald	Ild i affald, slukket ved beredskabets ankomst.
22:59	Diget	Eftersyn	Ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør.
00:37	Skoleholdervej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 x HT-rør, det ene med skum.
04:15	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
04:27	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:21	Lundtoftegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:52	Enghave Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en vandslukker.
06:29	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp opvaskemaskine.
06:34	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:48	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:50	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en deektor var aktiveret på grund af fugt.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2020 til kl. 08:00 den 6. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:24	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:30	Tranehavegård	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:44	Amagerbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.