

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2020 til kl. 08:00 den 15. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:29	Emdrup Vænge	Oversvømmelse	Knækket balofix i køkken lukket for udstrømmende vand. Opsuget vand på gulve. Skadestedet overdraget til beboer.
08:30	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:56	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:58	Kabbelejevej	Brandeftersyn	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
09:19	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:56	Egilsgade	First Responder	First Responder.
12:39	Løvstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:03	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:32	Rygårds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2020 til kl. 08:00 den 15. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:40	Herstedøstervej	Naturbrand	Ild i træ, slukket med 1 x HT-rør.
14:05	Hovedvejen	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld imellem motorcykel og bil. En patient overdrages til ambulancetjenesten.
14:28	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:32	Silkeborggade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
15:06	Roskildevej	Færdselsuheld	Et køretøj imod vejtræ, køretøjet skubbet ind til siden. Vejbane ryddet for vragrester. Fører overdraget til ambulancetjenesten.
16:37	Ørestads Boulevard	Naturbrand	Ild i ca. 10 m2 halm, slukket med 1 x HT rør.
17:02	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
17:02	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:32	Lyngbyvej	Ild i skraldespand	Ild i papircontainer, slukket med 1 x HT-rør.
19:24	Valby Langgade	Røg fra trappe	Mindre ildløs fra affaldssug, slukket med 1 x HT rør.
19:25	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2020 til kl. 08:00 den 15. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:11	Islands Brygge	Brandeftersyn	Efter beboer tidligere på dagen havde anvendt ukrudtsbrænder, konstateres røglugt. Beredskabet nedtager ca. 1 m2 fliser på udvendig væg for eftersyn. Der konstateres mindre konstruktionsbrand som dog er slukket. Skadeservice rekvireret og beboere vejledes i brandsikkerhed.
20:27	Lyngbyvej	Ild i skraldespand	Ildløs i aviscontainer, slukket med 1 x HT-rør.
20:49	Edel Sautes Allé	Ild i affald	Ild i brædder/stolper fra byggeplads hegn, slukket med 1 x HT-rør.
21:06	Øresundsvej	First Responder	First Responder.
22:29	Edel Sautes Alle	Ild i affald	Mindre anlagt bål, slukket med 1 x HT rør.
23:59	Lyngbyvej	Ild i skraldespand	ild i blomsterkasse med spagnum, slukket med 1 x HT-rør.
00:31	Islev Have	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med 2 x HT-rør.
03:14	Jernbanegade	Brandalarm	Mindre ildløs i papir i trappetårn, mindre røddudvikling. Ingen skader. Foretaget udluftning og brandalarm retableret.
03:48	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:54	Flintholm Alle	Brandeftersyn	Ved ankomst befinder beboer sig i røgfylt lejlighed, personen reddet ud af lejlighed. Lejlighed eftersøgt og brand i sofa slukket. Lejlighed, opgang og loftsrum eftersat for røgspredning. Skadested overdraget til politi og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2020 til kl. 08:00 den 15. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:56	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.