

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. april 2020 til kl. 08:00 den 23. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:53	Valhøjs Alle	Ild i Affaldsoplag	Ild i elektronik skrot, slukket med CAFS.
10:49	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:58	Dirch Passers allé	Brandalarm	Blind alarm. Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:47	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:05	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:50	Sankt Knuds Vej	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på alarmoverførslen.
13:07	Stevns-gade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
13:58	Kjeldsgårdsvej	Redning Andet	Kat i en tagrende hentet ned med Bob-cat stige.
15:37	Snubbekorsvej	Trafikulykke	Trafikulykke mellem motorcykel og cykel. Oprydning på skadested.
15:49	Bymuren	Naturbrand-Skråning/Grøft	Mindre ildløs i skovbund. Slukket af by-standere inden vor ankomst. Foretaget eftersyn iab.
18:05	Ragnagade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:16	Århusgade	Brandalarm	Alarmventil aktiveret på vandtågeanlæg, idet en røg- og termodetektor var aktiveret, sandsynligvis pga. varm maskindel i rulletrappe. Bortledt vand fra sprinkleranlæg til afløb. Overladt skadestedet til personale på stedet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. april 2020 til kl. 08:00 den 23. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:16	Avedøre Slettevej	Springtæppe	Assistance til politiet.
19:27	Hammelstrupvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i park nær legeplads. Slukket med 1 HT-rør. Politiet overtog skadestedet.
19:48	Tagensvej	Naturbrand	Ild i bygningsaffald i det fri. Slukket med HT-rør.
21:08	Brandholms Alle	Brandeftersyn	Borger havde brændt suppe på. Foretaget eftersyn og ventileret lejlighed med el- overtryksventilator. Overdraget skadestedet til Politiet.
21:26	Ved Lindelund	Naturbrand-Mindre brand	Ild i sofa inde i skov/krat område. Formentlig antændt af personer da der fandtes møbler. Slukket med HT rør.
23:41	Rødovrevej	Ild i Container	Ild i 2 stk. 400 L affaldscontainere. Formentlig grundet bortkastet affald og uforsigtighed. Slukket med 1 HT rør.
01:57	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:59	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:25	Sofus Francks Vænge	Ild i bil	Ildløs i 2 x køretøjer, samt brandspredning til 2 x nabo køretøjer. Slukket med CAFS/HT skum/ pulver.
06:15	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund