

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. april 2020 til kl. 08:00 den 28. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:23	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:37	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:29	H.J. Holst Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:29	Husum Vænge	Ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:57	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:14	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:51	Skydebanegade	Brandeftersyn	Eftersyn efter brand i tørretumler.
12:56	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:00	Kornskyldvej	Ild i tag	Spor efter glødebrand i udhæng på villa ingen brand.
13:04	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. april 2020 til kl. 08:00 den 28. april 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:18	Valby Langgade	Ild i elinstallation	Ild i EL-fordelerskab. Slukket med et HT-rør samt en co2-slukker.
15:09	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:04	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:47	Peder Lykkes Vej	Brandeftersyn	Røglugt i opgang ellers ikke noget at bemærke.
19:12	Kirsebærhaven	Røg fra Lejlighed	Brand i ovn slukket med et HT-rør.
19:43	Artillerivej	Naturbrand	Anlagt bål på græs slukket med to vandslukkere.
21:58	Platanvej	Ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:39	Degnehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:39	Frederikssundsvej	Røg fra kælder	Ild i affaldsskakt med let røgspredning til to opgange slukket med et HT-rør.
01:47	Sundholmsvej	Røg fra Etageejendom	Anlagt bål på toilet slukket med et HT-rør.
03:19	Platanvej	Ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
05:00	Østbanegade	Person under tog	Person påkørt af tog.