

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2020 til kl. 08:00 den 5. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:14	Vanløse Allé	Brandalarm	Lastbil påkørt forsyningsledning til sprinklerdyser. Vand kan afledes direkte til kloaksystem. Sprinklercentral betjent - overgivet til driftsansvarlig.
08:27	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Andet (falsk alarm).
10:27	Følager	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:30	Thorshavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
11:52	Lindevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:00	Hoffmeyersvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:06	Otto Brandenburgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. Vandet tappet af anlæg og teknikker rekvireret til reetablering af sprinklercentralen.
13:33	Nørre Søgade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:39	Tåsingegade	Ild i el-skab	Ild i elskab. Slukket med 1 CO2 slukker og 1 HT-rør.
13:50	Stefansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:59	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:28	Hedegaardsvej	Ild i skraldespand	Ild i affaldscontainer. Slukket med 1 HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2020 til kl. 08:00 den 5. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:51	Ulkær	Eftersyn	Mindre anlagt bål i fad der var lavet til det. Ingen fare eller risiko. Løst med dialog.
23:14	Dyringparken	Ild i container	Anlagt bål i bålhytte under opsyn, intet for beredskabet.
23:59	Wilkensvej	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed på grund af madlavning. Beboer overleveret til ambulancetjenesten. Skadeservice rekvireret til reparation af dør.
00:31	Amagerfælledvej	Eftersyn	Ildløs slukket før beredskabets ankomst. Politiet overtager skadestedet.
00:53	Kettegård Alle	Ild i skraldespand	Ild i container. Slukket med HT-rør. politi overtager skadestedet.
06:16	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:58	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:33	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.