

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2020 til kl. 08:00 den 6. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:21	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:36	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:25	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:25	Peter Holms Vej	Redning Andet	Assistance til ambulancetjenesten ved redning af tilskadekommen person fra en pram.
11:33	Peter Fabers Gade	Naturbrand-Mindre brand	Ild i et træ, slukket ved beredskabts ankomst.
12:31	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:33	Julius Valentiners Vej	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt fra tørretumbler. Fundet en smeltet genstand i tørretumbler.
12:34	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:49	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:12	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:52	Tybjergparken	Naturbrand-Mindre brand	Ild i buskads, slukket med et HT-rør.
18:49	Gammel Køge Landevej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Ild i et skur, slukket med et HT rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2020 til kl. 08:00 den 6. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:52	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:20	Vesterbrogade	Oliespild	Udlagt kattegrus på et mindre oliespild iforbindelse med et færdselsuheld.
21:17	Rentemestervej	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med et HT-rør.
00:00	Finsensvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
01:24	Wittenberggade	Ambulance-andet	Assistance til ambulancetjenesten med spuling af gade.
02:08	Johnstrup alle	Brandeftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst
05:23	Drejervej	Brandalarm	Reel alarm, idet der var ild i nogle stole og et podie i et auditorium. Branden slukket af sprinkleranlægget ved beredskabts ankomst. Foretog røgudlufning samt opsugning af vand. Overdrog skadestedet til skadeservice.
07:41	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2020 til kl. 08:00 den 6. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------