

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. maj 2020 til kl. 08:00 den 11. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:01	Bernstofsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde.
10:20	Bernstofsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde.
11:06	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:07	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:45	Baggesensgade	Brandeftersyn	Eftersyn af tidligere bygnings brand.
11:54	Sundholmsvej	Røg fra kælder	Mindre ildløs i kælderlokale. Forsøgt slukket af personale. Afslukket med CO2 samt HT'er.
12:06	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:03	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:16	Ved Bellahøj Syd	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
14:23	Leddet	Ild i lejlighed	Ild i bygning - ildløs på lukket altan - slukket med én HT.
17:26	Wesselsgade	Eftersyn	Eftersyn, lugt af kemi.
17:28	Kettehøjvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem to biler på motorvejen, assisteret sundhedsberedskabet, foretaget sikring af skadestedet samt efterfølgende oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. maj 2020 til kl. 08:00 den 11. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:11	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:42	Hanstholmvej	Ild i affald	Ild i et anlagt bål i en bålhytte, slukket med én HT.
20:46	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:08	Prinsesse Charlottes Gade	Ild i container	Ild i container.
23:13	Meinungsgade	Ild i container	Slukket før vores ankomst af politi.
23:40	Refshalevej	Eftersyn	Elektrisk kortslutning ombord på båd, var årsag til en mindre ildløs. Slukket af ejer før BV ankomst. Efterset med termisk kamera.
03:19	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:08	Drejøgade	Røg fra Lejlighed	Eftersøgning efter person i lejlighed, person fundet og bragt ud til ambulance, mindre ildløs i køkken, slukket med HT-rør.