

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2020 til kl. 08:00 den 15. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet der var en fejl på alarmoverførslen.
08:56	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra utæt silo tæt på detektoren.
11:16	Godthåbsvej	Servicetur	Nøgle i nøgleboks.
13:21	Wiedeweltsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
14:10	Tranehavegård	Eftersyn	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Teknikker rekv.
14:50	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:56	Oslo Plads	Eftersyn	Plastikspand med cigaretskod andtændt trægulv. Gulvet opskået og eftersyn foretaget.
15:14	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
15:32	Jarmers Plads	Røg fra bygning	Ild i papir i lyskasse, slukket med 1. HT. Røgspredning til kælder, eftersyn foretaget. Skadesservice tilkaldt. Politiet overtaget.
17:06	Guldbergsgade	Ass. ambulance	Ikke i brug på adressen.
17:27	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, ideten detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:42	Randersgade	Eftersyn	Røg fra bålplads i forbindelse med spejdere.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2020 til kl. 08:00 den 15. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:50	Nygårds Plads	Røg fra bygning	Mindre bål i en olietønde på et værested, ikke behov for brandvæsnet. Politiet overtog skadestedet.
23:06	Bymuren	Ild i skraldespand	Mindre ildløs i skraldespand i det fri slukket med 1 HT-rør.
03:07	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund
05:57	Sjælør Boulevard	Ild i skraldespand	Ild i 2 skraldespande, slukket med 1 HT. Politi overtog skadested.
07:51	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkeres arbejde.
07:58	Langelinie Alle	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.