

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. maj 2020 til kl. 08:00 den 25. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:44	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:30	Ålekistevej	Brandalarm	Intern opgangsalarm. Efterset opgang + kælder og loft. Intet at bemærke.
10:45	Rådmandsgade	Brandalarm	Reel Alarm. Røg fra madlavning.
11:18	Roskildevej	Elevatorstop	2 personer hjulpet ud.
13:22	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:52	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:53	Georg Brandes Plads	Eftersyn	Intet at bemærke.
15:09	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:20	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Reel alarm. Ild i pap på komfur, slukket med vand fra vandhanen.
16:41	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:58	Gammel Køge Landevej	Trafikulykke	Mindre lækage fra køretøj efter færdselsuheld. Udlagt 2 kg. absol.
17:04	Rådvalsvej	Naturbrand	Ild i træstamme ved spejderhytte. Slukket med HT-rør.
17:15	Løvetandsvej	Ild i lejlighed	Ild i køkken slukket med HT-rør. Lejlighed ventileret og vandskade efter sprunget vandrør overdrages til vicevært og skadeservice.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. maj 2020 til kl. 08:00 den 25. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:01	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:33	Vendersgade	Eftersyn	Intet at bemærke.
22:14	Enghavevej	Ild i affaldsoplag	Ild i et fyrværkeribatteri på et tag, slukket med et HT-rør.
22:58	Tårnhusstræde	Ild i container	Ild i 20 fods lukket affaldscontainer i depotgård. Slukket med skum.
00:12	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:20	Hannemanns Allé	Assistance	Assistance til politiet.
02:03	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:05	Hannemanns Allé	Assistance	Assistance til politiet.
04:24	Lillegrund	Ild i Udhus	Ild i større legehus på legeplads - slukket med 1 HT-rør.
04:55	Avedøre Havnevej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem bus og personbil. Sikring af samt oprydning på skadested.
06:16	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
07:29	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.