

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. maj 2020 til kl. 08:00 den 29. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:33	Middelgrundsfortet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:16	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:40	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:31	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:56	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:55	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:56	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:32	Store Regnegade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i emhætte. Intet at bemærke.
19:59	Bispebjerg Parkallé	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
20:15	Ruten	Ild i skraldespand	Slukket med vandslukker.
21:00	Falkoner Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. maj 2020 til kl. 08:00 den 29. maj 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:24	Munkensvej	Ild i skraldespand	Slukket ved ankomst.
22:01	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel (røgkanon).
22:52	Bredgade	Eftersyn	Glødebrand i blomster kasse. Slukket med en kop vand. Ingen yderlige skader.
05:02	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. Foretaget eftersyn i bygningen, IAB. Tyverialarm firma kontaktet da der ikke var nogen kontaktperson på stedet og alarm gik ved rundering.
07:30	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.