

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2020 til kl. 08:00 den 4. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:12	Ejby Industrivej / Jyllingevej	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning.
09:14	Lagesminde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:00	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:59	PorcelænsHAVEN	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:14	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:21	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:36	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:53	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:57	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2020 til kl. 08:00 den 4. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:00	Vodroffs Tværgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:05	Sindshvilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
14:43	Knud Anchers Vej	Brand i skur	Brand i brændeskur slukket med HT-rør.
15:23	Wiedergården	Forurening	Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning.
15:46	Øster Voldgade	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning.
16:16	Bernhard Bangs Alle	Brand i det fri	Skraldespand slukket med vandsslukker.
16:28	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:57	Thorupsgade	Røg fra Lejlighed	Foretaget efterslukning af altankasse med vandsslukker.
18:39	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:37	Rønneholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:39	Møntmestervej	Brand i det fri	Brand i avisoplag slukket med HT-rør.
21:41	Ryegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2020 til kl. 08:00 den 4. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:06	Brøndby Strand Centrum	Assistance	Assistance til politiet for spuling af gade.
22:36	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:41	Edvard Thomsens Vej	Brand i bil	Brand i bil på parkeringsplads. Slukket med HT-rør. Skadested overladt til politiet.
00:15	Skarøgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:15	Bredegrund	Brand i det fri	Flere små anlagte brande på legeplads slukket med HT-rør.
02:09	Emdrupvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
02:50	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:04	Aarestrupsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
04:14	Randersgade	Brand i det fri	Brand i affald. Slukket med HT-rør.
07:04	Sindshvilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.