

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2020 til kl. 08:00 den 5. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:27	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:15	Tavlekærsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:16	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:30	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:10	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:25	Rahbeks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:54	Kystholmen	Drukneulykke	Båd uden personer drev rundt på vandet, denne drev ind til land, hvor den blev tøjret, skadestedet overdraget til politiet.
10:56	Egeskoven	Naturbrand	Ild i affald og bevoksning slukket med 1 Ht-rør.
11:35	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:37	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:29	Strandgade	Eftersyn	Eftersyn iab.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2020 til kl. 08:00 den 5. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:49	Tranehaven	Røg fra bygning	Røg fra lejlighed, viste sig at være en mindre brand på komfur i køkken som hurtigt var slukket, lejligheden udluftet, skadeservice tilkaldt, skadestedet overdraget til politiet.
14:54	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:28	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:42	Tranehavegård	Ass. til ophjælpning	Ass. Hjemmeplejen .
16:19	Bernstorffsgade	Spuling af gade	Dieseloliespild fra lastbil. Sikrer skadested. udlægger absodan, efter aftale med politi og grundet meget trafik, bjærger vi ladbil ind på cykelsti med 5 T. Træk på sprøjten. rydder op på skadested.
17:33	Dyringparken	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør.
18:19	Bernhard Bangs Alle	Eftersyn	Slukket røg fra spagnum.
18:21	Brøndbyøstervej	Naturbrand-Mindre brand	Slukket gløder i tør træstamme.
20:10	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:27	Røde Mellemevej	Trafik ulykke	Oprydning efter trafikulykke.
20:49	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:21	Frederiksberg Alle	Eftersyn	Røg fra el-installation, eftersyn foretaget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2020 til kl. 08:00 den 5. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:45	Randersgade	Servicetur	Ass med nøgle.
22:02	Mosesvinget	Naturbrand	Ildløs i container, ingen fare for brandspredning, slukket med HT.
23:06	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:20	Vedbyholm	Trafik ulykke	3 personbiler impliceret, 1 tilskadekommen. Sikring af skadestedet samt oprydning.
00:43	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:29	Nørrebrogade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, konstateret kraftig lugt fra ny epoxy belægning.
04:21	Christiania	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
04:24	Fabriksområdet	Røg fra butik	Gløder i bund af skorstensrør til pillefyr.
06:14	Rovsingsgade	Trafik ulykke	Patienten var ude af bil ved ankomst. Skadestedet overleveret til ambulance og politi.
06:31	Vanløse Alle	Brandalarm	Blindalarm, idet et sprinklerhoved var påkørt.
07:38	Ryesgade 20	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:58	Ryesgade 20	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.