

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. juni 2020 til kl. 08:00 den 8. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:58	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
17:35	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:11	Kong Oscars Gade	Eftersyn	Ild i Microbølgeovn slukket ved vores ankomst, vi tjekket med termisk kamera iab.
18:47	Gammel Køge Landevej	Ild i container	Ild pap container, slukket ved ankomst.
18:59	Fængselsvej	Røg fra Villa	Røg fra Villa - slukket ved ankomst.
21:02	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:20	Stevnsgade	Servicetur	Service til Aba anlæg samt udvendig sirene.
22:05	Krüegersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
22:35	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:55	Krüegersgade	Brandalarm	Assistance til reetablering.
00:42	Frederiksvej	Eftersyn	Røglugt i lejlighed, eftersyn foretaget inete at bemærke.
02:54	Løgstørgade	Ass. til ophjælpning	Ass. Hjemmeplejen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. juni 2020 til kl. 08:00 den 8. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:41	Finlandsgade	Eftersyn	Røgalarm aktiveret via nødkald. Intet at bemærke. Røget en enkelt cigaret. Informeret hjemmeplejen.
03:48	Taffelæblevej	Brandalarm	Blind alarm, af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:23	Taffelæblevej	Brandalarm	Blind alarm, af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
05:47	Amagertorv	Brandalarm	Røglugt i bygning, eftersyn foretaget. Skadested overdraget til skadeservice og politi.
07:21	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:56	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, af ukendt årsag.